

## DICHIARAZIONE CONTO TERMICO 2.0

### POMPA DI CALORE ELETTRICA

TECNOLOGIA	PRODOTTO	UNITA' ESTERNA	COP (7°C)
Inverter	ARIANEXT HYBRID 4	ARIANEXT EXT.UNIT 04 kW	4,12
Inverter	ARIANEXT HYBRID 6	ARIANEXT EXT.UNIT 06 kW	4,30
Inverter	ARIANEXT HYBRID FLEX 4	ARIANEXT EXT.UNIT 04 kW	4,12
Inverter	ARIANEXT HYBRID FLEX 6	ARIANEXT EXT.UNIT 06 kW	4,30
inverter	ARIANEXT HYBRID UNIVERSAL 4	ARIANEXT EXT.UNIT 04 kW	4,12
inverter	ARIANEXT HYBRID UNIVERSAL 6	ARIANEXT EXT.UNIT 06 kW	4,30

### CHAFFOTEAUX

Marchio Commerciale

La società Ariston Thermo SpA dichiara che le POMPE DI CALORE ELETTRICHE sopra elencate presentano i COP indicati nella tabella, misurati secondo EN 14511:2011 "Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento". Tali prodotti soddisfano dunque i requisiti tecnici specificati nella tabella 3 dell'Allegato I del D.M.16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) e possono pertanto accedere agli incentivi previsti per le POMPE DI CALORE ELETTRICHE dal Decreto stesso.

Fabriano, 01/06/2016



Angelo Mancini  
(LAB coord., Certification & Regulation Manager)