

DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI - DETRAZIONE FISCALE 65% / 110% - CALDAIE A CONDENSAZIONE

ARISTON S.p.A.

- In riferimento alla Legge 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii ed al DM 19/02/2007 e ss.mm.ii (incentivo fiscale Ecobonus con detrazione fino al 65%¹⁻²)
- In riferimento agli articoli DL 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) e ss.mm.ii (incentivo fiscale Superbonus con detrazione 110%³)

Dichiara

Che i prodotti sotto elencati rispondono ai requisiti tecnici previsti all'all. F del D.M 6 Agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) e ss.mm.ii., in particolare esplicitiamo che:

- l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente è $(\eta_s) \geq 90\%$ (l'efficienza è quindi pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento (UE) 811/2013)
- il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile è $\geq 93 + 2 \log P_n$.

Marchio Commerciale	Famiglie prodotto	
	TALIA GREEN SYSTEM HP ...	PIGMA GREEN EXT ...
	PHAROS ZELIOS ...	PIGMA GREEN IN ...
	PHAROS GREEN ...	PIGMA GREEN IN SYSTEM ...
	NIAGARA C GREEN ...	ALIXIA GREEN IN ...
	SERELIA GREEN ...	MIRA ADVANCE...
	URBIA GREEN LINK ...	MIRA ADVANCE LINK...
	URBIA GREEN ...	URBIA ADVANCE LINK...
	TALIA GREEN SYSTEM ...	MIRA ADVANCE SYSTEM...
	PIGMA GREEN LINK ...	PIGMA ADVANCE...
	PIGMA GREEN ...	PIGMA ADVANCE IN...
	INOA GREEN ...	PIGMA ADVANCE EXT...
	INOA GREEN IN...	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM...
	CX GREEN ...	NIAGARA ADVANCE...
INOA S...		

NOTE

¹ Per ottenere l'incentivo Ecobonus, tra le diverse condizioni di intervento, è necessario installare ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altro sistema di termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata): controllare tutti i requisiti tecnici dell'intervento rif. www.agenziaentrate.gov.it


² Per ottenere l'incentivo massimo pari alla detrazione fiscale del 65%, oltre al precedente requisito, deve essere installato un sistema di termoregolazione evoluto appartenente alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 rif. www.agenziaentrate.gov.it

³ Superbonus ottenibile con interventi trainati e trainanti: controllare tutte i requisiti richiesti per gli interventi rif. www.agenziaentrate.gov.it

Luogo e data: Fabriano (AN), 05.03.2024

Firma: Christian Agostinelli

(Certification Sr Specialist)



Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com